主要設備機器一覽表

設備機器分類	記号	機器名	数量	単位	主な仕様	設置場所
電気設備						
受変電設備						
		高圧受電盤	1	面	高圧配電盤 受電盤(屋内)	電気室
		低圧電灯盤	1	面	高圧配電盤 変圧器盤(屋内) 単相100kVA	電気室
		低圧動力盤	1	面	高圧配電盤 変圧器盤(屋内) 三相500kVA	電気室
		低圧コンデンサ盤	1	面	高圧配電盤 高圧コンデンサ盤 三相30kVar	電気室
		単相変圧器	1	台	高圧機器 変圧器(油入) 単相100kVA	電気室
		三相変圧器	1	台	高圧機器 変圧器(油入) 三相500kVA	電気室
		コンデンサ	3	台	高圧機器 高圧コンデンサ(油入) 30kVar	電気室
照明器具						
	PN1	照明器具	135	台	LED	検査スペース
	Asp	照明器具	11	台	LED	検査スペース
		照明器具 LED LSR 1M, 2M	4	台		風除室(1)
	FL3	照明器具	7	台	LED	患者隔離室
	DL3	照明器具	2	台	LED	WC(Q)
	LN1	照明器具	220	台	LED	到着ロビー
	SP1	照明器具	16	台	LED	到着ロビー
	Asp	照明器具	11	台	LED	到着ロビー
	SP1	照明器具	8	台	LED	到着ロビー
	DL1	照明器具	9	台	LED	風除室(3)
	Ud	照明器具	5	台	LED	風除室(3)
	FL2	照明器具	8	台	LED	電気室
	FL3	照明器具	11	台	LED	VIP
	FL3	照明器具	10	台	LED	会議室
	FL1	照明器具	16	台	LED	管理事務室
		照明器具 LED LSR 1M, 2M	3	台	照明器具 LED LSR 1M, 2M	消火ポンプ室
	FL2	照明器具	5	台	LED	清掃員控室
	FL2	照明器具	1	台	LED	湯沸室
	DL3	照明器具	6	台	LED	WWC(職員用)
	DL3	照明器具	6	台	LED	MWC(職員用)
	DL2	照明器具	8	台	LED	廊下
	DL3	照明器具	3	台	LED	仮眠室
	FL1	照明器具	13	台	LED	守衛室・警備員控室
	DL3	照明器具	2	台	LED	HCWC(1)
	DL3	照明器具	14	台	LED	WWC(1)
	DL3	照明器具	13	台	LED	MWC(1)
	FL1	照明器具	11	台	LED	交通局事務室
	FL2	照明器具	1	台	LED	倉庫(交通局)
	FL2	照明器具	1	台	LED	更衣室(交通局)
	DL3	照明器具	4	台	LED	WC1・WC2(交通局)
	FL1	照明器具	9	台	LED	CIQ事務室
	FL2	照明器具	6	台	LED	倉庫
	DL3	照明器具	2	台	LED	HCWC(2)
	DL3	照明器具	17	台	LED	WWC(2)
	DL3	照明器具	18	台	LED	MWC(2)
	DL3	照明器具	2	台	LED	授乳室
	FL2	照明器具	1	台	LED	PS
	DL1	照明器具	2	台	LED	風除室(2)
	イ3B	非常灯	24	台		低天井諸室
	ロ3B	非常灯	3	台		低天井諸室
	ロ6B	非常灯	35	台		高天井諸室
		避難口誘導灯	6	台	照明器具 高輝度誘導灯 パネル形(C級)	避難口
		通路誘導灯	10	台	照明器具 高輝度誘導灯 パネル形(C級)	避難経路
		照明制御装置	1	個	天井埋込形(明るさセンサ・人感センサ)	WC(Q)
		照明制御装置	3	個	天井埋込形(明るさセンサ・人感センサ)	WWC(職員用)
		照明制御装置	3	個	天井埋込形(明るさセンサ・人感センサ)	MWC(職員用)
		照明制御装置	1	個	天井埋込形(明るさセンサ・人感センサ)	HCWC(1)
		照明制御装置	1	個	天井埋込形(明るさセンサ・人感センサ)	WWC(1)
		照明制御装置	1	個	天井埋込形(明るさセンサ・人感センサ)	MWC(1)

(注) 現況が表と異なる場合は、現況を優先する。

主要設備機器一覽表

設備機器分類	記号	機器名	数量	単位	主な仕様	設置場所
		照明制御装置	1	個	天井埋込形 (明るさセンサ・人感センサ)	HCWC(2)
		照明制御装置	7	個	天井埋込形 (明るさセンサ・人感センサ)	WWC(2)
		照明制御装置	7	個	天井埋込形 (明るさセンサ・人感センサ)	MWC(2)
		照明制御装置	1	個	天井埋込形 (明るさセンサ・人感センサ)	授乳室
		照明制御装置	2	個	天井埋込形 (明るさセンサ・人感センサ)	WC1・WC2(交通局)
		照明制御装置	1	式	無線調光システム	高天井諸室
電灯・動力(除 照明)						
	1L-1	分電盤	1	面	分電盤 (主幹 3P 225A, 分岐 18回路)	電気室
	1L-2	分電盤	1	面	分電盤 (主幹 3P 225A, 分岐 22回路)	管理事務室
	1L-3	分電盤	1	面	分電盤 (主幹 3P 225A, 分岐 22回路)	管理事務室
	1L-4	分電盤	1	面	分電盤 (主幹 3P 225A, 分岐 22回路)	交通局事務室
	1L-5	分電盤	1	面	分電盤 (主幹 3P 225A, 分岐 22回路)	CIQ事務室
	1L-6	分電盤	1	面	分電盤 (主幹 3P 225A, 分岐 22回路)	WWC(2)
	1L-7	分電盤	1	面	分電盤 (主幹 3P 225A, 分岐 22回路)	手荷物検査室
	1P-1	制御盤	1	面	制御盤 (直入れ 3. 7kW)	屋上
	RP-1	制御盤	1	面	制御盤 (直入れ 3. 7kW)	屋上
	RP-2	制御盤	1	面	制御盤 (直入れ 3. 7kW)	屋上
通信・情報						
		構内情報通信網	1	面	MDF 光成端箱 (50P)	守衛室
		テレビ共同受信	1	個	アンテナ UHF	屋上
		テレビ共同受信	1	個	アンテナ BS	屋上
		テレビ共同受信	1	個	増幅器 BS・UV-1	守衛室
		テレビ共同受信	1	個	混合器 MC-UV-7	守衛室
		テレビ共同受信	1	個	分配器 CS-D4	守衛室
		拡声 (スピーカ、アンプ)	1	個	アンプ 増幅器 ラック型 360W	守衛室
		拡声 (スピーカ、アンプ)	8	個	埋込スピーカ 天井埋込形	低天井諸室
		拡声 (スピーカ、アンプ)	17	個	露出スピーカ 天井埋込形	高天井諸室
		監視カメラ	1	台	ITV架 操作装置・レコーダー	守衛室
		監視カメラ	1	台	監視モニター	守衛室
		監視カメラ	8	台	屋内ドームカメラ 電動ズーム付 回転台付	屋内各所
		監視カメラ	4	台	屋外固定カメラ	屋外
		防犯・入退室管理(入退室)	1	台	管理者用PC	守衛室
		防犯・入退室管理(入退室)	1	面	入退出制御盤	守衛室
		防犯・入退室管理(入退室)	15	個	入退出カードリーダー	屋内外各所
		誘導支援(呼出)	1	個	呼出し表示器 5窓	守衛室
		誘導支援(呼出)	2	個	復帰押ボタン	HWC
		誘導支援(呼出)	4	個	呼出し押ボタン	HWC
		誘導支援(呼出)	2	個	呼出し表示灯	HWC
		誘導支援(インターホン)	1	個	インターホン 親子式 親機	守衛室
		誘導支援(インターホン)	2	個	インターホン 玄関子機	風除室
防災(電気)						
		自動火災報知	1	面	火報受信機 P型1級 30L	守衛室
機械設備						
空調						
	ACP-1	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 56kW	屋上
	ACP-2	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 56kW	屋上
	ACP-3	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 28kW	屋上
	ACP-4	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 28kW	屋上
	ACP-5	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 56kW	屋上
	ACP-6	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 56kW	屋上
	ACP-7	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 14kW	屋上
	ACP-8	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 14kW	屋上
	ACP-9	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 14kW	屋上
	ACP-10	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 14kW	屋上
	ACP-11	空気調和機	1	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 56kW	屋上
	ACP-12	空気調和機	2	台	マルチパッケージ形空調機(屋外機)冷房能力 28kW	屋上
	HEX-1	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 720m3/h	待合
	HEX-2	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 360m3/h	手荷物検査室
	HEX-3	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 360m3/h	スタッフ控え異質

(注) 現況が表と異なる場合は、現況を優先する。

主要設備機器一覽表

設備機器分類	記号	機器名	数量	単位	主な仕様	設置場所
	HEX-4	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 720m ³ /h	CIQ
	HEX-5	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 720m ³ /h	検査
	HEX-6	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 360m ³ /h	VIP
	HEX-7	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 360m ³ /h	交通局事務室
	HEX-8	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 720m ³ /h	守衛室
	HEX-9	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 720m ³ /h	清掃員控室
	HEX-10	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 360m ³ /h	管理事務室
	HEX-11	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 360m ³ /h	会議室
	HEX-12	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 720m ³ /h	検査検査
	HEX-13	全熱交換機	1	台	天井埋込み形全熱交換ユニット 720m ³ /h	仮眠
換気						
	FE-1	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	MWC1
	FE-2	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	WWC1
	FE-3	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 500m ³ /h	HCWC1
	FE-4	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	患者隔離室
	FE-5	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	WC
	FE-6	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	MWC2
	FE-7	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	WWC2
	FE-8	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	HCWC2
	FE-9	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	授乳室
	FE-10	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	湯沸室
	FE-11	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	消火ポンプ室
	FE-12	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	MWC
	FE-13	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	WWC
	FE-14	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	倉庫
	FE-15	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	電気室
	FE-16	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	交通局事務室
	FE-17	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	湯沸室
	FS-1	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	患者隔離室
	FS-2	送風機	1	台	消音ボックス付送風機 風量 1,000m ³ /h	電気室
ポンプ(給排水)						
	PD-1	ポンプ(給排水)	1	台	汚水用水中モーターポンプ φ65×300l/min×10m×2.2kW	外構
消火設備						
	FP-1	消火ポンプ	2	台	屋内消火栓ポンプユニット φ50×300l/min×65m×7.5kW	消火ポンプ室
	HB-1	屋内消火栓	6	台	屋内消火栓(埋込形)1号 HB-1A	-
外構照明設備						
岸壁照明設備		照明塔	3		9m鉄塔、CCTV架台付	岸壁
		フェンス際照明	11		4.5m、CCTV架台無し	岸壁

(注)現況が表と異なる場合は、現況を優先する。