

お台場海浜公園噴水施設（７）整備工事 工事説明会

主なご質問、ご意見と回答

1. 開催概要

日 時 ①令和 7 年 7 月 4 日（金） 午後 7 時 30 分～午後 8 時 00 分
②令和 7 年 7 月 5 日（土） 午後 7 時 00 分～午後 7 時 50 分
場 所 台場区民センター 区民ホール
来場者 27 名（①8 名、②19 名）

2. 主なご質問・意見及び都の回答（要旨）

【工事について】

Q 1. 今回の工事において、噴水施設の整備以外に公園施設の改変や新たな施設の整備は行うのですか。

A 1. 噴水施設の整備以外は行いません。

Q 2. 浮棧橋（フロート）はどのように固定するのですか。

A 2. 海中に錨（いかり）を設置し、フロートと錨を係留チェーンでつなげて固定します。

Q 3. 主な工事内容（資料 P4）に記載されている噴水設置工の数量は、ノズル又はポンプの数ですか。

A 3. 噴水設置工の各数量は、ノズルの数を示しています。

Q 4. 噴水のノズルは、全てフロート上に設置されるのですか。

A 4. ノズルはフロート上に設置されます。

Q 5. 音響設備（スピーカー）は、陸側又は海側のどちらに向いていますか。

A 5. 陸側を向いています。

Q 6. 噴水の水は、海水・上水・再生水のどれを使用するのですか。

A 6. 高射噴水は、上水利用に向けて、現在関係者との協議等を行っているところです。
高射噴水以外は、海水を使用します。

（7 月 9 日追記）

高射噴水は、上水を使用いたします。

Q 7. 噴水の LED 照明において、光を直線的に飛ばすサーチライトのようなものは使用しますか。

A 7. 噴水の LED 照明においては、サーチライトは使用しません。

Q 8. 展望デッキの階段部分のフェンスは、どのように設置するのですか。

A 8. 階段の東側部分は通行可能とし、西側部分に仮囲いフェンスを設置します。

Q 9. 浮棧橋（フロート）の上は、一般の人は歩けますか。

A 9. 噴水設備が設置されているため、一般の方は立ち入ることはできません。

Q10. 工事における夏季休暇と年末年始休暇の期間を教えてください。

A10. 夏季休暇は8月9日（土）から8月18日（月）の間、年末年始休暇は12月26日（金）から1月4日（日）の間を予定しています。

Q11. 工程表通りに工事が進まない場合として、どのような要因を想定していますか。

A11. 台風等の荒天などを想定しています。

Q12. 荒天により、現段階でどの程度工事が延びることを想定していますか。

A12. 荒天による工期延伸は、現時点では想定していません。

【工事車両について】

Q13. 工事車両の通行経路及び通行時間帯を教えてください。工事車両の通行経路については、ヒルトン東京の西側を通る経路にした方が良いと思います。

A13. 工事車両の通行経路は、現在、アクアシティお台場とデックス東京ビーチの間の道路及びお台場海浜公園前の道路を予定していますが、頂いたご意見を踏まえ検討します。通行時間帯は、午前8時から午後5時頃までを予定しています。

Q14. タワーズ台場からお台場学園に向かう道路は通学路に指定されており、登下校の時間帯は、工事車両の通行は避けてもらいたい。

A14. お台場学園の登下校時間帯を確認し、工事車両が通行しないよう努めます。

Q15. 工事車両の待機場所はどこでしょうか。

A15. 工事車両の到着時間を調整し、待機が発生しないよう努めます。

Q16. 工事関係者車両の駐車場所はどこでしょうか。

A16. 一般の方が利用する駐車場以外の用地に駐車することを予定しています。

【騒音について】

Q17. 公園の近くにお台場学園がありますが、どの程度の騒音が出るのでしょうか。

A17. 工事場所から約 100m 程度離れていれば、工事に伴う騒音は届かないと考えています。

Q18. 工事の中で最も騒音が大きくなるのはいつでしょうか。また、どのような音がするのでしょうか。

A18. 今回の工事の中で騒音が大きいののは、2 月頃の仮囲いフェンス等の撤去時に使用するバックホウのエンジン音と想定しています。

(7 月 9 日追記)

11 月から 12 月頃の上水供給用の受水槽設置で発生するコンクリート取り壊し時に、連続的に打撃音が発生すると想定しています。

【その他】

Q19. サップなどのレジャー利用者が噴水施設に近寄って来ないでしょうか。

A19. サップなどのレジャー利用等は、東側のレクリエーション水域で行われています。噴水施設を設置する西側の水域では、レジャー利用等は禁止されています。

Q20. 噴水施設の運用開始後、運用方法や演出内容等はどのように周知していくのですか。

A20. 新しい情報については、港湾局ホームページ内「ODAIBA ファウンテン（仮称）プロジェクトポータルサイト」等で周知していきます。

Q21. 現在、台場一丁目 1 番街に面した水域でクレーン付き台船が作業していますが、今回の噴水工事と関係はあるのでしょうか。

A21. 本工事とは関係ありません。

なお、このクレーン付き台船は、「お台場海浜公園藻場造成工事」で使用しているものです。